

SOCIETA' GNOSIS BIORESEARCH S.r.l.

Tabella 1:

Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti	<ul style="list-style-type: none">▪ GNOSIS BIORESEARCH S.r.l.▪ Sede legale ed operativa: Via Pomarico, 75015 Pisticci Scalo – Pisticci (MT)
Tipologia Impianto/Denominazione	Caldaia 1
Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lettere da gg-bis) a gg-septies)	gg - bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, classificato come: 1) esistente : impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018
Classificazione dei combustibili utilizzati	Combustibili gassosi: gas naturale
Quantitativi combustibili utilizzati	Quantitativi: 1.334.122 Nm3
Potenza termica nominale	10 MW
Numero previsto di ore operative annue	8760 h/a
Carico medio di processo	80 %
Data di messa in esercizio	2011
Settore di attività dello stabilimento [...] secondo il codice Nace	24

Tabella 2:

Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti	<ul style="list-style-type: none">▪ GNOSIS BIORESEARCH S.r.l.▪ Sede legale ed operativa: Via Pomarico, 75015 Pisticci Scalo – Pisticci (MT)
Tipologia Impianto/Denominazione	Caldaia 2 (impianto di riserva della Caldaia 1)
Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lettere da gg-bis) a gg-septies)	gg - bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, classificato come: 2) esistente : impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018.
Classificazione dei combustibili utilizzati	Combustibili gassosi: gas naturale
Quantitativi combustibili utilizzati	(impianto di riserva della Caldaia 1)
Potenza termica nominale	15 MW
Numero previsto di ore operative annue	(impianto di riserva della Caldaia 1)
Carico medio di processo	80 %
Data di messa in esercizio	2011
Settore di attività dello stabilimento [...] secondo il codice Nace	24