



dipvvf.DIR-BAS.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0005966.13-07-2017

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE BASILICATA  
AREA II - PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

Al Gestore dello stabilimento "Centro olio Val d'Agri"

Distretto Meridionale ENI Spa Upstream  
Via del Convento 14 - Viggiano (PZ)  
(ep\_distretto\_centromeridionale@pec.eni.com)

Alla REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Ambiente ed Energia  
Ufficio Compatibilità Ambientale  
(ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)

Al COMUNE DI VIGGIANO  
(ediliziaprivataviggiano@pec.it)

Al COMANDO PROVINCIALE VVF - POTENZA

**OGGETTO:** Campagna integrativa di indagini geotecniche.

In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla richiesta di cui al Verbale di riunione del CTR del 07 giugno u.s. con il quale si riteneva "...di acquisire, appena possibile e comunque prima della messa in esercizio dei serbatoi, documentazione tecnica attestante l'idoneità del terreno all'esercizio dei serbatoi..." si comunica che il Comitato Tecnico Regionale ex art. 10 D. Lgs. 105/2015, nella seduta del 12 luglio 2017, esaminata la documentazione trasmessa da Codesta Società con note di prot.1794 del 15/06/2017 e prot. 2015 del 06/07/2017 si è così espresso:

*"Il Comitato ritiene che la documentazione prodotta evidenzia che le caratteristiche del terreno non hanno subito modifiche sostanziali e che lo stesso risulta ancora idoneo all'esercizio dell'attività. Atteso che il CTR non può entrare in merito a competenze di altri organismi di controllo, per cui si fa carico al Gestore di acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni, collaudi statici e quant'altro necessario all'esercizio dell'attività, ritiene che sia stato dato positivo riscontro a quanto richiesto con Verbale del CTR del 07/06/2017.*

*Ritiene altresì necessario prescrivere verifiche periodiche, con cadenza almeno annuale a decorrere dalla data odierna (12/07/2017), dei cedimenti differenziali al fine di monitorare e garantire la stabilità dei serbatoi contenenti il prodotto"*

Il Gestore è invitato a dare corso a quanto deliberato dal Comitato.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

Lupica

(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE BASILICATA

AREA II - PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

Al Gestore dello stabilimento "Centro olio Val d'Agri"

Distretto Meridionale ENI Spa Upstream

Via del Convento 14 - Viggiano (PZ)

([ep\\_distretto\\_centromeridionale@pec.eni.com](mailto:ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com))

e p.c.

Alla REGIONE BASILICATA

Dipartimento Ambiente ed Energia

Ufficio Compatibilità Ambientale

([ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it))

Al COMUNE DI VIGGIANO

([ediliziaprivataviggiano@pec.it](mailto:ediliziaprivataviggiano@pec.it))

Al COMANDO PROVINCIALE VVF - POTENZA

**OGGETTO:** Campagna integrativa di indagini geotecniche.

In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla richiesta di cui al Verbale di riunione del CTR del 07 giugno u.s. con il quale si riteneva "...di acquisire, appena possibile e comunque prima della messa in esercizio dei serbatoi, documentazione tecnica attestante l'idoneità del terreno all'esercizio dei serbatoi..." si comunica che il Comitato Tecnico Regionale ex art. 10 D. Lgs. 105/2015, nella seduta del 12 luglio 2017, esaminata la documentazione trasmessa da Codesta Società con note di prot.1794 del 15/06/2017 e prot. 2015 del 06/07/2017 si è così espresso:

*"Il Comitato ritiene che la documentazione prodotta evidenzia che le caratteristiche del terreno non hanno subito modifiche sostanziali e che lo stesso risulta ancora idoneo all'esercizio dell'attività. Atteso che il CTR non può entrare in merito a competenze di altri organismi di controllo, per cui si fa carico al Gestore di acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni, collaudi statici e quant'altro necessario all'esercizio dell'attività, ritiene che sia stato dato positivo riscontro a quanto richiesto con Verbale del CTR del 07/06/2017.*

*Ritiene altresì necessario prescrivere verifiche periodiche, con cadenza almeno annuale a decorrere dalla data odierna (12/07/2017), dei cedimenti differenziali al fine di monitorare e garantire la stabilità dei serbatoi contenenti il prodotto"*

Il Gestore è invitato a dare corso a quanto deliberato dal Comitato.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

Lupica

(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge)